

**BIÊN BẢN KIỂM TRA
VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ**

Hồi 08 giờ 10 ngày 23 tháng 10 năm 2024.

Tại: Trường Tiểu Học Trung Vương

Địa chỉ: Thôn 1, xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

Chúng tôi gồm

I. Đại diện Công an huyện Đắk Song

- Đại úy Trần Văn Tuấn - Cán bộ Đội QLHC về TTXH;
- Học Viên: Cao Quốc Hội - Sinh Viên Thực Tập Đội QLHC về TTXH;
- Thiếu tá: Đào Phước Mười Bảy - Trưởng CAX Trường Xuân

Đã tiến hành kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với: Trường Tiểu học Trung Vương.

II. Đại diện Cơ sở:

Ông(bà): Nguyễn Thế Thành ; sinh năm: 1988 Số CCCD: 036088017426

Ông(bà): H - Kim ; sinh năm: 1976 Số CCCD: 067176001477

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA NHƯ SAU:

I. PHẦN TRÌNH BÀY CỦA CƠ SỞ

Cơ sở đã nhận được thông báo về việc kiểm tra an toàn PCCC và CNCH của Công an huyện và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định. Cơ sở đã quan tâm đến công tác phòng cháy và trang bị các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác PCCC tại cơ sở. Trường Tiểu học Trung Vương có 24 lớp và 892 học sinh, có 42 cán bộ, giáo viên. Trường được thành lập vào năm 2002.

II. KIỂM TRA THỰC TẾ

1. Kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm PCCC và CNCH của người đứng đầu cơ sở:

1.1 Đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH tại cơ sở.

1.2 Đã tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho thành viên Đội PCCC cơ sở định kỳ hằng năm.

1.3. Đã thành lập Đội PCCC cơ sở. Quyết định số 77/QĐ-PCCC ngày 30/08/2024

1.4. Đã ban hành nội quy, quy định về PCCC và CNCH của cơ sở. Theo quyết định số 03/NQ-PCCC về ban hành Nội quy phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

1.5. Đã thực hiện tự kiểm tra an toàn PCCC và CNCH thường xuyên tại cơ sở.

1.6. Đã có nguồn kinh phí bảo đảm cho hoạt động PCCC hằng năm của cơ sở.

1.7. Đã xây dựng phương án chữa cháy của cơ sở theo quy định.

1.8. Đã duy trì kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện PCCC và CNCH theo quy định.

2. Kiểm tra Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC và CNCH

Thành phần hồ sơ đã bảo đảm đủ thành phần theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 149/2020/TT-BCA và Điều 5 Thông tư số 08/2017/TT-BCA.

- Đã cập nhật, bổ sung các nội dung về hồ sơ PCCC và CNCH đã thực hiện từ sau đợt kiểm tra trước (biên bản tự kiểm tra, kế hoạch, báo cáo kết quả thực tập phương án, Biên bản kiểm tra của cơ quan quản lý, báo cáo thay đổi về PCCC...).

- Hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động PCCC và CNCH của cơ sở đã bảo đảm thành phần theo quy định; cơ sở đã cập nhật, bổ sung tài liệu trong hồ sơ: Biên bản kiểm tra an toàn PCCC và CNCH; báo cáo kết quả kiểm tra an toàn PCCC 6 tháng theo quy định.

3. Kiểm tra thực tế trách nhiệm duy trì các điều kiện về PCCC và CNCH của người đứng đầu cơ sở.

3.1. Giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy:

- Đường giao thông dành cho chữa cháy: Duy trì theo thiết kế được duyệt/quy định của quy chuẩn: Chiều rộng đường 5m, chiều cao từ mặt đường lên phía trên 4m, bãi đỗ xe chữa cháy; bãi quay xe....

3.2. Khoảng cách an toàn PCCC:

Duy trì khoảng cách an toàn PCCC giữa các hạng mục nhà, công trình

3.3. Mặt bằng công năng sử dụng.

Trường Tiểu học Trưng Vương xây dựng gồm:

+ 02 dãy nhà học tập 02 tầng (khoảng 340m²).

+ 02 dãy nhà cấp 4 với 08 phòng học (khoảng 336m²).

+ 01 dãy nhà hiệu bộ (khoảng 120m²).

+ 02 phòng thiết bị (khoảng 48m²).

+ 01 căn tin (khoảng 30m²).

- Có giải pháp ngăn cháy lan của các gian phòng, khoang cháy, tầng nhà theo quy định (kết cấu tường, vách, cửa...); **duy trì** các giải pháp này (không bị phá, vỡ một phần tường, vách)

- Có giải pháp ngăn cháy lan trên đường, lối thoát nạn; **duy trì** các giải pháp này (không lắp đặt thêm vật liệu dễ cháy trên hành lang, đường thoát nạn...)

3.5. Thoát nạn:

- **Duy trì** đủ số lối thoát nạn, cửa ra thoát nạn (loại cửa, hướng mở cửa), đường thoát nạn (lối đi, hành lang) tại các gian phòng, khoang cháy theo quy định (cửa có mở ngược chiều thoát nạn; không để đồ vật, hàng hóa trên đường thoát nạn làm ảnh hưởng đến việc thoát nạn);

- **Duy trì** thông thoáng, ngăn cháy lan trên hành lang, đường thoát nạn tại tầng theo quy định (không để vật cản làm giảm chiều rộng hành lang; bậc, gờ trên hành lang ảnh hưởng đến thoát nạn; trang trí, lắp đặt thêm vật liệu trang trí là loại cháy được; không bị phá, vỡ một phần tường, vách).

- **Không** bố thiết bị, vật tư, hàng hóa cản trở hoạt động thoát nạn (không để vật dụng, thiết bị trên đường, hành lang, buồng thang bộ thoát nạn..).

3.6. Hệ thống, phương tiện PCCC và các hệ thống kỹ thuật khác:

a) Hệ thống báo cháy tự động: Không lắp đặt

b) Hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà: Không

c) Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn: **Không lắp đặt**

d) Bình chữa cháy, phương tiện phá dỡ thô sơ: **Duy trì** việc trang bị và bố trí bình chữa cháy, **đã** trang bị phương tiện CNCH đảm bảo thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn quy định nhưng **đã** kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện phòng cháy và chữa cháy định kỳ. Cơ sở đã trang bị 03 bình MFZ4, 02 bình MFZ8, 02 MT3.

đ) Niêm yết nội quy PCCC và CNCH: **Đã** niêm yết nội quy PCCC và CNCH do người đứng đầu cơ sở ban hành tại các khu vực, vị trí bảo đảm theo quy định.

e) Hệ thống điện

- An toàn sử dụng điện: **Duy trì** việc đặt dây dẫn, thiết bị tiêu thụ điện tại các khu vực, trong khu vực có môi trường nguy hiểm cháy, nổ.

3.7. Lực lượng PCCC tại chỗ

- Đã trang bị, duy trì phương tiện PCCC và CNCH của đội PCCC cơ sở tại cơ sở.
- Duy trì việc phân công lực lượng, phương tiện PCCC và CNCH của đội PCCC cơ sở trực tại cơ sở. Có nắm rõ quy trình xử lý sự cố cháy, nổ; biết sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy được trang bị tại cơ sở.
- Đội PCCC cơ sở gồm 10 đội viên, Trong đó 10 đội viên đã được huấn luyện và được cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Người đứng đầu cơ sở đã quan tâm đến công tác PCCC; đã xuất trình được một số hồ sơ liên quan đến công tác PCCC theo Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy và Thông tư số 32/2024/TT-BCA ngày 10/7/2024 của Bộ Công an và Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an.

IV. KIẾN NGHỊ

Tổ kiểm tra yêu cầu người đứng đầu cơ sở thực hiện nghiêm túc các kiến nghị sau:

1. Duy trì công tác tự kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH thường xuyên tại cơ sở, kiểm tra đầy đủ các khu vực, hạng mục, hệ thống để kịp thời phát hiện và khắc phục những tồn tại, vi phạm về PCCC và CNCH trong quá trình hoạt động.

Yêu cầu: Thực hiện thường xuyên.

2. Duy trì cập nhật, bổ sung hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC của cơ sở theo quy định tại Thông tư số 32/2024/TT-BCA ngày 10/7/2024 của Bộ Công an Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC.

Yêu cầu: Thực hiện thường xuyên.

3. Tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện PCCC được trang bị tại cơ sở theo quy định tại TCVN 3890:2023 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.

Yêu cầu: Thực hiện thường xuyên.

4. Bố trí nguồn kinh phí bảo đảm cho hoạt động PCCC hằng năm của cơ sở.

Yêu cầu: Thực hiện hàng năm.

5. Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng, kiểm tra, thay thế các thiết bị tiêu thụ điện, hệ thống dây dẫn không đảm bảo an toàn PCCC.

Yêu cầu: Thực hiện thường xuyên.

6. Tiến hành tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc được quy định tại Nghị định 97/2021/NĐ-CP, ngày 08/11/2021.

Yêu cầu: Thực hiện thường xuyên hàng năm.

V. Kết Luận

- Tại thời điểm kiểm tra CAH Đắc Song có một số nội dung hướng dẫn, kiến nghị. Đề nghị người đứng đầu cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định. Định kỳ 06 tháng gửi báo cáo kết quả công tác PCCC & CNCH về CAH Đắc Song.

- Lãnh đạo nhà trường phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp để xảy ra cháy, nổ trong phạm vi cơ sở. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc về nghiệp vụ PCCC, cơ sở có thể liên hệ với Công an huyện Đắc Song (qua đội QLHC về TTXH gặp đồng chí Trần Văn Tuấn, số điện thoại: 0973.975.157).

VI. Ý kiến của cơ sở

Cơ sở đồng ý với những kiến nghị của đoàn kiểm tra.

Biên bản lập xong hồi 09 giờ 10 phút cùng ngày gồm 05 trang, được lập thành 02 bản, mỗi bên liên quan giữ 01 bản, đã được đọc lại cho mọi người nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây./.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ



P. HIỆU TRƯỞNG
H - Kim

TM. ĐOÀN KIỂM TRA

Trần Văn Tuấn